

Liste de contrôle pour l'installateur

sur demande pour la mise-en-service d'une **pompe à chaleur géothermie**

Coordonnées

Nom installateur

Adresse de l'installateur

Tél. installateur

 E-mail installateur

Nom utilisateur

Adresse de l'installation

Tél. utilisateur

 E-mail utilisateur

Information produit(s)

Description type du pompe à chaleur

(e.g. BSW 6 E)

Liste de contrôle

(Consultez attentivement cette liste de contrôle, seulement si elle dit « Oui » partout, votre installation est prête pour un démarrage)

■ L'échangeur de chaleur inférieur est rempli (sous pression et purgé)	Oui / Non
■ Au moins 1 filtre à impuretés est installé par circuit de chauffage	Oui / Non
■ Le circuit de chauffage est rempli (à la bonne pression et purgé)	Oui / Non
■ Le vase d'expansion est correctement dimensionné et la pré-pression est correcte	Oui / Non
■ Tous les câbles électriques sont fournis et connectés aux appareils	Oui / Non
■ La section des câbles et les disjoncteurs associés sont fournis selon la notice	Oui / Non

Information supplémentaire

- La présence de l'installateur est fortement recommandée le jour de la mise en service
- En cas de non-respect de nos recommandations, la mise en service ne sera pas effectuée et nous nous réservons le droit de facturer des frais de €200, sauf si le technicien est en mesure de résoudre le problème. Dans ce cas, avec l'accord exprès de l'installateur, notre technicien peut effectuer les travaux en coordination. Ces travaux supplémentaires ne sont pas inclus dans le forfait pour une mise en service et le tarif est de €63 / heure.

Merci de retourner le formulaire complété à service@remeha.be

Signature du demandeur

Date & Lieu

Nom du demandeur

Remeha NV


Koralenhoeve 10 • B-2160 Wommelgem

T. +32 (0)3 230 71 06

E. info@remeha.be

F. +32 (0)3 354 54 30

W. www.remeha.be

 remeha.be