

Checklist voor de installateur

bij aanvraag opstart van een **geothermie (bodem) warmtepomp**

Contactgegevens

Naam installateur			
Adres installateur			
Tel. installateur		E-mail installateur	
Naam eindklant			
Installatieadres			
Tel. eindklant		E-mail gebruiker	

Productgegevens

Omschrijving type warmtepompunit
(bv. BSW 6 E)

Checklist installateur

(overloop deze checklist grondig, enkel als er overal "Ja" staat is uw installatie klaar voor een opstart)

- | | |
|--|----------|
| ■ De bodem warmtewisselaar is opgevuld (op druk en ontlucht) | Ja / Nee |
| ■ Er is minstens 1 vuilfilter per verwarmingskring geplaatst | Ja / Nee |
| ■ De verwarmingskring is opgevuld (op de juiste druk en ontlucht) | Ja / Nee |
| ■ Het expansievat is juist gedimensioneerd en de voordruk is correct | Ja / Nee |
| Alle elektrische kabels zijn voorzien en aangesloten op de toestellen | Ja / Nee |
| ■ De kabeldiameter en bijhorende stroomonderbrekers zijn voorzien volgens de instructies | Ja / Nee |

Extra informatie

- De aanwezigheid van de installateur is sterk aangeraden op de dag van de inbedrijfstelling
- In geval van niet naleving van onze aanbevelingen, zal het opstarten niet worden uitgevoerd en houden wij ons het recht voor een vergoeding te factureren van €200, tenzij de techniek in de mogelijkheid is om het probleem op te lossen. In dat geval kan, met uitdrukkelijk akkoord van de installateur, onze techniek in de regio uitvoeren. Deze bijkomende werken vallen buiten de forfait voor een opstart en het tarief bedraagt €63 / uur.

Gelieve het formulier ingevuld terug te zenden naar service@remeha.be

Handtekening aanvrager

Datum & Plaats

Naam aanvrager

Remeha NV

Koralenhoeve 10 • B-2160 Wommelgem

T. +32 (0)3 230 71 06

E. info@remeha.be

F. +32 (0)3 354 54 30

W. www.remeha.be

remeha.be